

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ,  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
Διεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας.  
Τμήμα 1ο Πυρ/κών κανονισμών κ' Δ/ξων  
Ταχ. Δ/ση Μουρούζη 4  
Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα  
Αρ.Τηλ. (01) 7215852 / 7239786  
Αρ. FAX (01) 7239786  
Αριθ. Πρωτ: 9973 Φ.701.6

Αθήνα 5 Μαρτίου 1999

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση συστήματος ξηράς δόμησης (με γυψοσανίδες) RIGIPS ως πυράντοχης διαχωριστικής κατασκευής»

ΣΧΕΤ.: α.- Η από 24-11-98 επιστολή της εταιρείας BPB ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.  
β.- 47894 Φ.701.6/2-12-1998 Απόφαση κ. Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.  
γ.- Το από 1-3-1999 Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας (μη προς εσάς).

1.- Υστερα από την παραπάνω (α) σχετική και τα στοιχεία που μας προσκομίσθηκαν αναφορικά με αίτημα της εταιρείας BPB ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ για έγκριση από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος του συστήματος ξηράς δόμησης (με γυψοσανίδες) RIGIPS ως πυράντοχης διαχωριστικής κατασκευής κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας και σύμφωνα με το (γ) όμοιο, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- Τα συστήματα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες με την εμπορική ονομασία RIGIPS RF 13 και RIGIPS RF 15 της εταιρείας BPB ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, οι οποίες αντιστοιχούν στις γυψοσανίδες GKF 12,5 και GKF 15 να γίνονται αποδεκτά κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως πυράντοχες διαχωριστικές κατασκευές. Τα συστήματα αυτά θα χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένους χρόνους πυραντίστασης με βάση τις προδιαγραφές της εταιρείας, οι οποίοι είναι σύμφωνα με τους χρόνους που απορρέουν από τα τέστ δοκιμών που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102. Ο μελετητής θα πρέπει μαζί με τη μελέτη πυροπροστασίας να σας υποβάλλει και αντίγραφα των φύλλων προδιαγραφών και κοστολόγησης κατασκευών της εταιρείας, για την κατά περίπτωση χρησιμοποιούμενη γυψοσανίδα.
- Η πιστοποίηση της σωστής τοποθέτησης των εν λόγω γυψοσανίδων θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από το μελετητή ή εγκαταστάτη μηχανικό.

2.- Επίσης για πληρέστερη ενημέρωσή σας παρέχουμε και τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία :

α.- Τα υλικά και συστήματα που αναφέρονται στα Φύλλα Προδιαγραφών και Κοστολόγησης Κατασκευών - Συστήματα Ξηράς Δόμησης RIGIPS της εταιρείας BPB ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, είναι τα ίδια με αυτά των επίσημων μεταφράσεων των πιστοποιητικών - εκθέσεων δοκιμών Νο 1192-12/16-71996 και 1192-125/8-1-1996.

β.- Τα συστήματα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες RIGIPS, τα οποία αναφέρονται στα Φύλλα Προδιαγραφών και Κοστολόγησης Κατασκευών, χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένους χρόνους πυραντίστασης, οι οποίοι αποδεικνύονται από το πρότυπο DIN 4102.

γ.- Το Γερμανικό Ίδρυμα Έρευνας και Ελέγχου Υλικών του κραπίδιου Βάδης - Βυρτεμβέργης (Ινστιτούτο OTTO GRAF) FMPA, είναι κατάλληλα διαπιστευμένο για τη διεξαγωγή των αναφερομένων δοκιμών.


δ.- Οι γυψοσανίδες με την εμπορική ονομασία RIGIPS RF 13 και RIGIPS RF 15 της εταιρείας BPB ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, οι οποίες αντιστοιχούν στις γυψοσανίδες GKF 12,5 και GKF 15 αντίστοιχα, ταξινομούνται στην κλάση Α2.

Ο Αρχηγός

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

Διεύθυνση Ι - Τμήμα 1ο  
(σε δύο αντίγραφα)  
134-99

Ανδρέας Γκέκας  
Αντιστράτηγος



Από τις Αντίγραφες  
Ο Τμηματάρχης Ιεραμμείας

Ιωάννης Γ. Ντόκας  
Επιπυραγός